


Pracownia Projektowania i Wykonawstwa
Instalacji Elektrycznych
ul. Cygańska Góra 4
80-171 Gdańsk

Edytor Krzysztof Paluch
Telefon 58 306-32-73
faks 58 306-32-73
e-Mail

Hala Główna / Ogólne-pośrednie ze sklepienia / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 12.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.85

Wartości Lux, Skala 1:206

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	74	31	109	0.414
Podłoga	63	64	18	105	0.290
Sufity (5)	70	11	1.67	267	/
Ściany (4)	6	21	3.66	252	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	23	ARQ REVA CR36 LED 46W 16x90st. (1.000)	2523	4104	46.0
2	25	ARQ REVA CR36 LED 46W 22x40st. (1.000)	2899	4104	46.0
W sumie:			130511	196992	2208.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $5.52 \text{ W/m}^2 = 7.46 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 400.00 m^2)