LEGENDA

WODA SIECIOWA ZIMA:118/65°C, LATO:65/25°C
ZIMNA WODA UŻYTKOWA
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
INSTALACJA C.O. 70/50°C
INSTALACJA C.T. 80/60°C

ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD KOMPAKTOWEGO WĘŁA CIEPLNEGO

Tz
RE1
z sieci wysokoparametrowej
ZIMA:118/65°C
LATO:65/25°C
LC1
FOM
DPV
WCO
PCO
c.o. zasilanie
70/50°C
c.o. powrót
WCT
PCT
12
c.t. zasilanie
80/60°C
c.t. powrót
WCW
PCW
Pł
ø50x4,5
ø25x2,5
ø40
Zcw
ZB
c.w.u.
NW3
W1
19
woda zimnma
c.c.w.
Dn65
Dn32
Dn40
Dn25
Dn15

NAZWA INWESTYCJI:	ADAPTACJA WIELKIEGO MŁYNA W GDAŃSKU NA MUZEUM BURSZTYNU
INWESTOR:	MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAŃSKA,UL. DŁUGA 46/47 GDAŃSK
BRANŻA:	SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY
DATA:	10.12.2016
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT WĘZŁA CIEPLN.
SKALA:	1 : -
PROJEKTANT:	mgr inż. Beata Glapa-Jursz upr. nr POM/0202/POOS/08
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elżbieta Pozorska upr. nr 2746/Gd/86
NR RYSUNKU:	S1